



12. Godkendelse af projekt for renovering af Energi Viborgs kedelcentral på Industrivej 40 i Viborg

Sagsnr.: 13/31222
Sagsansvarlig: Rasmus Trangbæk Kjærsgaard

SAGSFREMSTILLING

Energi Viborg Kraftvarme A/S har ansøgt om at få godkendt et varmekraftprojekt efter bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen). Projektforslaget fremgår af bilag 1.

Projektforslaget omhandler renovering af kedelcentralen på Industrivej 40, 8800 Viborg. Med projektet skiftes kedelcentralens 2 eksisterende kedler med 2 nye kedler, og der fortsættes med naturgas som brændsel.

Høring af berørte parter

Forvaltningen har i henhold til projektbekendtgørelsen foretaget en 4 ugers høring af de berørte parter fra den 20. juni til den 17. juli 2013. De berørte parter HMN Naturgas I/S, Viborg Fjernvarme og Overlund Fjernvarme har ingen bemærkninger til projektforslaget. Høringsvarene fremgår af bilag 2.

Lovgrundlag

Projektets gennemførelse kræver godkendelse af Byrådet. Det påhviler Byrådet at behandle og godkende projekter, der opfylder gældende betingelser i projektbekendtgørelsen. Forinden Byrådet kan meddele godkendelse, skal Byrådet jf. projektbekendtgørelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Byrådet skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektforslaget opfylder betingelserne i projektbekendtgørelsen:

- Projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse.
- Projektet medfører en samfundsøkonomisk besparelse på ca. 9,7 mill. kr., hvis de eksisterende kedler udskiftes med nye og mere effektive kedler.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomheds optagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning.

Energi Viborg Kraftvarme A/S har endnu ikke ansøgt om en kommunegaranti til at optage lån i KommuneKredit. Det er normal procedure, at et varmekraftværk først søger om kommunegaranti, efter at projektet er godkendt efter varmeforsyningsloven. Projektgodkendelsen forpligtiger ikke Kommunen til at stille en kommunegaranti. Udstedelse af en kommunegaranti kræver en særskilt politisk behandling, inden projektet igangsættes.

BILAG

1	Åben Projektforslag	251197/13
2	Åben Høringsvar	252757/13



INDSTILLING

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

at udvalget godkender projektforslaget for renovering af Energi Viborgs kedelcentral på Industrivej 40 i Viborg.

BESLUTNING I KLIMA- OG MILJØUDVALGET DEN 15-08-2013

Indstillingen blev godkendt.