



Dagsorden

Mødedato: 6. september 2017

Mødetidspunkt: 13-15:30

Mødested: Kirkebækvej

Mødeleder: Inger Astrup

Referent: Inger Astrup

Mødedeltagere: Eggert Olesen, Mette Bach Jensen, Inger Poulsen og Kristine

Referat fra besigtigelse den 6. september 2017 Naturlig Tilgængelighed

Områdefornyelsesprojekt i Mølstrup

Projektleder Benny viste rundt mellem de forskellige "platforme" der var ved at blive anlagt

Vi startede ved sansehaven, hvor der er en god tilgængelighed, med rampe fra Toftegården og stenmelsstier i sammenhæng med Himmerlandsstien.

Ved Himmerlandsstiens overgang over Søndergade vil vi anbefale at der bliver lavet et fodgængerfelt, - de vi oplevede det usikker at gå over gaden, både for kørestolsbrugere og svagtseende.



Ved jernbanegade var der fuld gang i anlægsarbejdet af et nyt grønt område. Umiddelbart kunne vi vurdere at der bliver en markant bedre tilgængelighed til området end der har været hidtil. Det samme gør sig gældende ved Astrupparken, som vil få direkte sammenhæng med Himmerlandstien, og dermed markant bedre tilgængelighed end i dag.

Vi tjekkede toilettet på stationen og vi kan gentage vores bemærkninger fra besigtigelsen den 6. juni 2010:

Toilettet i Møldrup gav anledning til flere bemærkninger. Selve indgangen ved rampen er for tung (kan ikke åbnes af kørestolsbruger). Trinet ved indgangsdøren er lidt for højt – kan kun med besvær forceres af kørestolsbruger. Der mangler knage på bagsiden af døren til blindestokken. Toilettet er for lavt – skal være mindst 48 cm. Armstøtte ved toilet mangler samt hylde. Et lidt lavere spejl og en lysensor - kunne også være ønskeligt.

Vi afsluttede med kaffe i madpakkehuset ved Himmerlandsstien.